

巴中市公用事业投资集团股份有限公司无负压供水设备 (2024-2027 年度) 供货商入围

更正公告

一、项目基本情况

项目编号: BZ01123000031

项目名称: 巴中市公用事业投资集团股份有限公司无负压供水设备
(2024-2027 年度) 供货商入围

公告日期: 2024 年 4 月 19 日

二、更正信息

更正事项: 原磋商文件第六章第 4.5.2 综合评分明细表商务部分

2	商务部分 60%	60 分 1. 投标设备所有过流部件均达到不锈钢材质, 并提供有资质的产品质量检测机构所出具的检测报告的得 2 分。本项满分 2 分。 2. 投标设备或设备技术被列入国家重点新产品目录或全国建设行业科技成果推广项目并提供相关证明材料的得 2 分。本项满分 2 分。 3. 获得高新企业证书得 2 分。本项满分 2 分。 4. 投标人提供近三年内其自身实施的 2000 户(含)以上的无负压供水工程项目案例的每个项目得 0.5 分, 最高得 2 分; 提供近三年内服务于 10000 户以上的工程项目案例, 每个项目得 0.5 分, 最高得 2 分; 提供已实施的无负压供水工程项目中运转超过 5 年的工程项目案例, 每个项目得 0.5 分, 最高得 2 分; 提供入围其他水务(供水)公司在有效期内证明的工程项目, 每个项目得 0.5 分, 最多得 2 分。(注: 1. 所有案例必须提供合同, 必须标注采购单位联系人、联系电话; 2. 合同中有户数的必须提供用户确认的原始设计依据予以证明; 3. 合同中没有户数的必须要	所有证明文件均须携带相关原件, 评标专家组须现场核验, 未提供原件所对应的指项的不得分
---	----------	---	---

有设备流量体现以及实际用户的服务户数证明；4. 入围证明材料包含中标通知书或合同、用户针对产品使用情况良好的书面证明材料。上述所有证明材料均须由专家现场审验原件，无原件不得分）本项满分 8 分。

5. 投标企业具有二次供水省级的研发中心、实验室或省级认证的企业技术中心，并提供相关证明文件的得 3 分；具有国家级的研发中心、实验室或国家级认证的企业技术中心得 5 分，并提供相关证明文件（国家级认证的企业技术中心需提供根据《国家认定企业技术中心管理办法》由相关部委共同认定的证明文件）。本项满分 5 分。

6. 投标产品具有国家知识产权局颁发的无负压供水设备相关发明专利的得 4 分；属实用新型专利或外观设计专利的得 2 分。不具备证书的不得分。本项满分 6 分。

7. 投标企业获得 AAA 级企业信用等级证书的得 4 分，获得 AA 级企业信用等级证书的得 2 分。本项满分 4 分。

8、投标企业参与无负压供水设备相关国家标准编制的得 2 分，参与行业标准编制的得 1 分。本项满分 2 分。

9、投标企业投标产品涉及压力容器许可，需提供压力容器生产许可证的得 3 分。本项满分 3 分。

10. 投标企业生产的二次给水设备取得中国质量认证中心颁发的节能产品认证证书的得 4 分。本项满分 4 分。

11. 投标企业必须在巴中市行政区域内设常驻服务机构、办公地点、人员电话，且常驻产品维护与技术支持人员不少于 2 人（如设立的提供相关证明文件，未设立的须提供如果入围后立即按规定设立相关机构的承诺书），有一项不满足的不得分。本项满分 2 分。

12. 设备整体质保期为五年（合同：合同期满后，质保期依旧有效），投标企业必须承诺在质保期内对设备进行免费升级维护、维修及更换相关配件（质保金为单项项目总

		<p>价的 3%，质保金在水泵和电机承诺质保期满后返还），得 5.5 分。若水泵和电机质保期增加一年，加 1.5 分，并提供承诺书。本项满分 13 分。</p> <p>13. 设备配套水泵应采用一对一变频，即每台水泵配置一个水泵专用变频控制器，平时自动交替运行，实现效率均衡分摊，达到运行能耗的节约，提供有资质的产品质量检测机构所出具的检测报告得 4 分。本项满分 4 分。</p> <p>14. 投标企业通过商品售后服务评价体系认证达到达标级售后服务等级的得 2 分，达到三星售后服务等级的得 2.5 分，达到四星售后服务等级以上的得 3 分，本项满分 3 分。</p>	
--	--	--	--

更正为：

2	<p>商务部分 60%</p>	<p>1. 投标设备所有过流部件均达到不锈钢材质，并提供有资质的产品质量检测机构所出具的检测报告的得 2 分。本项满分 2 分。</p> <p>2. 投标设备或设备技术被列入国家重点新产品目录或全国建设行业科技成果推广项目并提供相关证明材料的得 2 分。本项满分 2 分。</p> <p>3. 获得高新企业证书得 2 分。本项满分 2 分。</p> <p>4. 投标人提供近三年内其自身实施的 2000 户（含）以上的无负压供水工程项目案例的每个项目得 0.5 分，最高得 3 分；提供近三年内服务于 10000 户以上的工程项目案例，每个项目得 0.5 分，最高得 3 分；提供已实施的无负压供水工程项目中运转超过 5 年的工程项目案例，每个项目得 0.5 分，最高得 3 分；提供入围其他水务（供水）公司在有效期内证明的工程项目，每个项目得 0.5 分，最多得 3 分。（注：1. 所有案例必须提供合同，必须标注采购单位联系人、联系电话；2. 合同中有户数的必须提供用户确认的原始设计依据予以证明；3. 合同中没有户数的必须要有设备流量体现以及实际用户的服务户数证明；4. 入围证</p>	<p>所有证明文件均须携带相关原件，评标专家组须现场核验，未提供原件所对应的指项的不得分</p>
---	-----------------	--	--

明材料包含中标通知书或合同、用户针对产品使用情况良好的书面证明材料。上述所有证明材料均须由专家现场查验原件，无原件不得分）本项满分 12 分。

5. 投标企业具有二次供水省级的研发中心、实验室或省级认证的企业技术中心，并提供相关证明文件的得 3 分；具有国家级的研发中心、实验室或国家级认证的企业技术中心得 5 分，并提供相关证明文件（国家级认证的企业技术中心需提供根据《国家认定企业技术中心管理办法》由相关部委共同认定的证明文件）。本项满分 5 分。

6. 投标产品具有国家知识产权局颁发的无负压供水设备相关发明专利的得 4 分；属实用新型专利或外观设计专利的得 2 分。不具备证书的不得分。本项满分 6 分。

7. 投标企业获得 AAA 级企业信用等级证书的得 4 分，获得 AA 级企业信用等级证书的得 2 分。本项满分 4 分。

8、投标企业参与无负压供水设备相关国家标准编制的得 2 分，参与行业标准编制的得 1 分。本项满分 2 分。

9、投标企业投标产品涉及压力容器许可，需提供压力容器生产许可证的得 3 分。本项满分 3 分。

10. 投标企业生产的二次给水设备取得中国质量认证中心颁发的节能产品认证证书的得 4 分。本项满分 4 分。

11. 投标企业必须在巴中市行政区域内设常驻服务机构、办公地点、人员电话，且常驻产品维护与技术支持人员不少于 2 人（如设立的提供相关证明文件，未设立的须提供如果入围后立即按规定设立相关机构的承诺书），有一项不满足的不得分。本项满分 2 分。

12. 设备整体质保期为五年（合同：合同期满后，质保期依旧有效），投标企业必须承诺在质保期内对设备进行免费升级维护、维修及更换相关配件（质保金为单项项目总价的 3%，质保金在水泵和电机承诺质保期满后返还），

	<p>得 5.5 分。若水泵和电机质保期增加一年，加 1.5 分，并提供承诺书。本项满分 13 分。</p> <p>13. 投标企业通过商品售后服务评价体系认证达到达标级售后服务等级的得 2 分，达到三星售后服务等级的得 2.5 分，达到四星售后服务等级以上的得 3 分，本项满分 3 分。</p>
--	---

三、更正日期：2024 年 4 月 26 日

四、其他补充事宜

其他内容不变。

五、联系方式

采购人：巴中市公用事业投资集团股份有限公司

联系人：王老师

联系电话：13778450777

地址：巴中市巴州区滨河北路西段 59 号

代理机构：巴中市国有资产经营管理有限公司

联系人：黎老师

联系电话：0827-5799203

邮箱：1531006093@qq.com

地址：巴中市巴州区望王路东段 453 号